

DAIKIN



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

R32 Split Series

INVERTER

МОДЕЛИ

FTXM35K3V1B

FTXM42K3V1B

FTXM50K3V1B

CE - DECLARATION-OF-COMFORMITY
CE - KONFORMITÄTSPRÄKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (en) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates;
- 02 (en) erklärt auf seine alleinige Verantwortung das die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist;
- 03 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration;
- 04 (nl) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft;
- 05 (e) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración;
- 06 (t) dikhara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione;
- 07 (en) δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι τα κλιματιστικά συσκευές στα οποία αφορά αυτή η παρούσα δήλωση;
- 08 (e) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere;

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СОТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSTEMMELSESVERKLARING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTEMMELSE

- 09 (en) заверяю, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление;
- 10 (en) erkläre under ens ansvar, at klimaanlægsmødelerne, som denne deklaration vedrører;
- 11 (s) deklarerar i egen ansvar, att luftkonditioneringsmodellerna som betörs av denna deklaration innefattar att;
- 12 (nl) verklaar ik volledig ansvar voor de afkonditioneringsmodellen van hetmes van deze deklaratson, inbevatert dat;
- 13 (en) ilmoitan yksinomaan omilla vastuullaan, että tämän ilmoituksen laajuudessa mainittuun laitteeseen liittyy;
- 14 (cz) prohlašuji ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje;
- 15 (en) izjavljajo pod izključno lastno odgovornostjo, da so modeli klime uređaja na koje se ova izjava odnosi;
- 16 (tr) teyles felekesiye lücađaban kiyelim, hogy a klimateberözés modellek, melyekre a nyilatkozat vonatkozik;

CE - IZJAVA-O-USKLADNOSTI
CE - MEGFELELŐSÉG-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOSCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

- 17 (en) deklarije na vlastni odgovornosti, da modely klimatizatorov, ktorých dotyczy niniejsza deklaracija;
- 18 (en) deklarije na vlastni odgovornosti, da modely klimatizatorov, ktorých dotyczy niniejsza deklaracija;
- 19 (en) deklarije na vlastni odgovornosti, da modely klimatizatorov, ktorých dotyczy niniejsza deklaracija;
- 20 (en) deklarije na vlastni odgovornosti, da modely klimatizatorov, ktorých dotyczy niniejsza deklaracija;
- 21 (en) deklarije na vlastni odgovornosti, da modely klimatizatorov, ktorých dotyczy niniejsza deklaracija;
- 22 (t) všískh savo atsakomybe skieba, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra tikinama ši deklaracija;
- 23 (t) všískh savo atsakomybe skieba, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra tikinama ši deklaracija;
- 24 (en) vyhlásuje na vlastní zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje táto vyhlásenie;
- 25 (en) lamamen kendiri tanggungjawab olmah, izere bu bildirimi ilgili klima modellerinin aşğıđadı gbi obılıđunu beyan eder;

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARACIJA
CE - DEKLARACIJA-ZA-COTBETCTBIE

CE - ATTIKTIKES-DEKLARACIA
CE - ATBILSĪBAS-DEKLARACIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

FTXJ20LV1BW, FTXJ25LV1BW, FTXJ35LV1BW, FTXJ20LV1BS, FTXJ25LV1BS, FTXJ35LV1BS, FTXJ50LV1BS, FTXM20K3V1B, FTXM25K3V1B, FTXM35K3V1B, FTXM42K3V1B, FTXM50K3V1B,

- 01 (en) are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions;
- 02 (en) der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/sprechen, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden;
- 03 (en) sont conformes à la/s norm(e)s ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
- 04 (en) conform de volgend(e) norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 05 (en) están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
- 06 (en) sono conformi all(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;
- 07 (en) o'ra o'povijaju na to(i) o'dobro(i) izpolniti(i) ko'votno(i)j, pod to(i) pogo'otom, da(i) izpolnijo o'votno(i)j o'povijaju na to(i) o'dobro(i) izpolniti(i) ko'votno(i)j;
- 08 (en) are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions;
- 09 (en) der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/sprechen, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden;
- 10 (en) sont conformes à la/s norm(e)s ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
- 11 (en) conform de volgend(e) norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 12 (en) están en conformidad con la/s siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
- 13 (en) sono conformi all(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;
- 14 (en) o'ra o'povijaju na to(i) o'dobro(i) izpolniti(i) ko'votno(i)j, pod to(i) pogo'otom, da(i) izpolnijo o'votno(i)j o'povijaju na to(i) o'dobro(i) izpolniti(i) ko'votno(i)j;
- 15 (en) are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions;
- 16 (en) conform de volgend(e) norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 17 (en) están en conformidad con la/s siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
- 18 (en) sono conformi all(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;
- 19 (en) o'ra o'povijaju na to(i) o'dobro(i) izpolniti(i) ko'votno(i)j, pod to(i) pogo'otom, da(i) izpolnijo o'votno(i)j o'povijaju na to(i) o'dobro(i) izpolniti(i) ko'votno(i)j;
- 20 (en) conform de volgend(e) norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 21 (en) están en conformidad con la/s siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
- 22 (en) sono conformi all(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;
- 23 (en) o'ra o'povijaju na to(i) o'dobro(i) izpolniti(i) ko'votno(i)j, pod to(i) pogo'otom, da(i) izpolnijo o'votno(i)j o'povijaju na to(i) o'dobro(i) izpolniti(i) ko'votno(i)j;
- 24 (en) conform de volgend(e) norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 25 (en) están en conformidad con la/s siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;

EN60335-2-40,

- 01 (en) following the provisions of:
- 02 (en) gemäß den Vorschriften der:
- 03 (en) conformément aux stipulations des:
- 04 (en) overeenkomstig de bepalingen van:
- 05 (en) segundo las disposiciones de:
- 06 (en) secondo le prescrizioni per:
- 07 (en) підляючи на вимоги:
- 08 (en) de acordo com o previsto em:
- 09 (en) соответствии с положениями:
- 10 (en) Note as set out in <A> and judged positively by
- 11 (en) Hinweis wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt
- 12 (en) Hinweis wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt
- 13 (en) Remark que défini dans <A> et évalué positivement par
- 14 (en) Bemerk* zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
- 15 (en) Nota* como se establece en <A> y es valorado positivamente por
- 16 (en) Bemerk* as set out in <A> and judged positively by
- 17 (en) Hinweis wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt
- 18 (en) Remark que défini dans <A> et évalué positivement par
- 19 (en) Bemerk* zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
- 20 (en) Nota* como se establece en <A> y es valorado positivamente por
- 21 (en) Bemerk* as set out in <A> and judged positively by
- 22 (en) Hinweis wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt
- 23 (en) Remark que défini dans <A> et évalué positivement par
- 24 (en) Bemerk* zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
- 25 (en) Nota* como se establece en <A> y es valorado positivamente por

- 01 (en) Directives, as amended.
- 02 (en) Direktiv, med senere ændringer.
- 03 (en) Directives, telles que modifiées.
- 04 (en) Richtlijnen, zoals gewijzigd.
- 05 (en) Directivas, según lo enmendado.
- 06 (en) Direktive, come da modifica.
- 07 (en) Директив, омиує з'омови з'омови.
- 08 (en) Directivas, conforme alteração em.
- 09 (en) Директиве, со всеми поправками.
- 10 (en) Direktivet, med senere ændringer.
- 11 (en) Direktiv, med foretagne ændringer.
- 12 (en) Direktivet, med foretagne ændringer.
- 13 (en) Direktivet, således som det er blevet ændret.
- 14 (en) Direktivet, således som det er blevet ændret.
- 15 (en) Snijemica, kako je izmijenjeno.
- 16 (en) irányelvek, amint módosították.
- 17 (en) pobzlejšzyjy poprawkami.
- 18 (en) Direktivelor, cu amendamentele respective.
- 19 (en) Direktive, med senere ændringer.
- 20 (en) Direktiv, med foretagne ændringer.
- 21 (en) Директив, с внесенными изменениями.
- 22 (en) Direktiva, sa izmjenama.
- 23 (en) Direktivas, segun lo enmendado.
- 24 (en) Direktivas, segun lo enmendado.
- 25 (en) Degüştürmish talareyle Yönetmelikler.

- 19 (en) Direktive, med senere ændringer.
- 20 (en) Direktiv, med foretagne ændringer.
- 21 (en) Директив, с внесенными изменениями.
- 22 (en) Direktiva, sa izmjenama.
- 23 (en) Direktivas, segun lo enmendado.
- 24 (en) Direktivas, segun lo enmendado.
- 25 (en) Degüştürmish talareyle Yönetmelikler.

- 26 (en) Informaation* enigi <A> o'ohi go'okans av enigi
- 27 (en) Merk* som det fremkommer i <A> og gjensvar positivt
- 28 (en) Huom* jotta on esitetty asiakirjassa <A> ja jotta on
- 29 (en) Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
- 30 (en) Napomena* kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno
- 31 (en) Informaation* enigi <A> o'ohi go'okans av enigi
- 32 (en) Merk* som det fremkommer i <A> og gjensvar positivt
- 33 (en) Huom* jotta on esitetty asiakirjassa <A> ja jotta on
- 34 (en) Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
- 35 (en) Napomena* kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno
- 36 (en) Informaation* enigi <A> o'ohi go'okans av enigi
- 37 (en) Merk* som det fremkommer i <A> og gjensvar positivt
- 38 (en) Huom* jotta on esitetty asiakirjassa <A> ja jotta on
- 39 (en) Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
- 40 (en) Napomena* kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno

- 41 (en) Informaation* enigi <A> o'ohi go'okans av enigi
- 42 (en) Merk* som det fremkommer i <A> og gjensvar positivt
- 43 (en) Huom* jotta on esitetty asiakirjassa <A> ja jotta on
- 44 (en) Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
- 45 (en) Napomena* kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno
- 46 (en) Informaation* enigi <A> o'ohi go'okans av enigi
- 47 (en) Merk* som det fremkommer i <A> og gjensvar positivt
- 48 (en) Huom* jotta on esitetty asiakirjassa <A> ja jotta on
- 49 (en) Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
- 50 (en) Napomena* kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno

- 51 (en) Informaation* enigi <A> o'ohi go'okans av enigi
- 52 (en) Merk* som det fremkommer i <A> og gjensvar positivt
- 53 (en) Huom* jotta on esitetty asiakirjassa <A> ja jotta on
- 54 (en) Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
- 55 (en) Napomena* kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno
- 56 (en) Informaation* enigi <A> o'ohi go'okans av enigi
- 57 (en) Merk* som det fremkommer i <A> og gjensvar positivt
- 58 (en) Huom* jotta on esitetty asiakirjassa <A> ja jotta on
- 59 (en) Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
- 60 (en) Napomena* kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno

- 01 (en) is authorised to complete the Technical Construction File.
- 02 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 03 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 04 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 05 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 06 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 07 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 08 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 09 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 10 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 11 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 12 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 13 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 14 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 15 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 16 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 17 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 18 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 19 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 20 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 21 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 22 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 23 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 24 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 25 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.

- 26 (en) is authorised to complete the Technical Construction File.
- 27 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 28 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 29 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 30 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 31 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 32 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 33 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 34 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 35 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 36 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 37 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 38 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 39 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 40 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 41 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 42 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 43 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 44 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 45 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 46 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 47 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 48 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 49 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.
- 50 (en) er autoriseret til at udføre den tekniske konstruktionssag.




Takayuki Fujii
Managing Director
Pilsen, 3rd of Nov. 2014


DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Píseň Skvrňany,
Czech Republic

Предпазни мерки




	Прочетете внимателно предпазните мерки в настоящото ръководство, преди да пристъпите към използване на модула.		Този уред е напълнен с R32.
--	--	--	-----------------------------

- Предпазните мерки, описани в настоящото ръководство, са класифицирани като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. И двете групи съдържат важна информация за безопасността. Спазвайте стриктно и безусловно всички предпазни мерки.
- Значение на бележките ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ





 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**....Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до телесна повреда или загуба на човешки живот.

 **ВНИМАНИЕ**Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до имуществени щети или телесна повреда, които може да бъдат сериозни в зависимост от обстоятелствата.

- Знаците за безопасност в това ръководство имат следните значения:


 Задължително спазвайте инструкциите.	 Задължително направете заземяване.	 Никога не опитвайте.
--	--	--

- След завършване на монтажа направете пробна експлоатация, за да проверите за неизправности, и обяснете на потребителя как да работи с климатика и да се грижи за него с помощта на ръководството за експлоатация.
- Текстът на английски език е оригиналната инструкция. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> • Поискайте монтажните работи да се извършат от вашия дилър или от квалифициран персонал. Не се опитвайте да монтирате климатика сами. Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода, токови удари или пожар. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Монтирайте климатика в съответствие с инструкциите в настоящото ръководство за монтаж. Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода, токови удари или пожар. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че използвате само аксесоари и части, посочени за монтажните работи. Неправилното използване на указаните части може да доведе до падане на модула, изтичане на вода, токови удари или пожар. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Монтирайте климатика върху основа, която е достатъчно здрава, за да издържи неговата тежест. Ако основата не е достатъчно здрава, това може да доведе до падане на оборудването и причиняване на нараняване. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Електрическите работи трябва да се изпълняват в съответствие с приложимото местно и национално законодателство и с инструкциите на настоящото ръководство за монтаж. Уверете се, че използвате специално предназначена захранваща верига. Недостатъчният капацитет на захранващата верига и неправилно изпълнените електрически работи може да причинят токови удари или пожар. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте кабел с подходяща дължина. Не използвайте разклонени проводници или удължител, тъй като те могат да доведат до прегряване, токов удар или пожар. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че всички кабели са надеждно закрепени, че са използвани указаните проводници и че клемните съединения или проводниците не са подложени на сили на опъване. Неправилните съединения или закрепване на кабелите може да причини прекомерно повишаване на температурата или пожар. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Когато свързвате захранването и кабелите между вътрешното и външното тяло, разположете кабелите така, че капакът на командната кутия да може да се затвори без проблеми. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ако по време на монтажните работи има изтичане на хладилен газ, незабавно проветрете зоната. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ако хладилният агент влезе в контакт с огън, може да се отделят токсични газове. 	
<ul style="list-style-type: none"> • След като приключите с монтажа, проверете за изтичане на хладилен газ. Ако в стаята има изтичане на хладилен газ и той влезе в контакт с източник на огън, като вентилаторен нагревател, отоплителна или готварска печка, може да се отдели токсичен газ. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Когато монтирате или местите климатика, задължително източете контура на хладилния агент, за да гарантирате обезвъздушаването му, и използвайте само указания хладилен агент (R32). Наличието на въздух или друго чуждо тяло в контура на хладилния агент води до прекомерно повишаване на налягането, което може да причини повреда на оборудването и дори нараняване. 	
<ul style="list-style-type: none"> • По време на монтажа прикрепете здраво тръбите за хладилния агент, преди да пуснете компресора. Ако тръбите за хладилния агент не са прикачени и спирателният вентил е отворен, докато компресорът работи, ще бъде засмукан въздух. Това ще доведе до промяна в налягането на цикъла на хладилния агент, което може да причини повреда на оборудването и дори нараняване. 	
<ul style="list-style-type: none"> • По време на изпомпването спрете компресора, преди да свалите тръбопровода за хладилния агент. Ако компресорът все още работи и спирателният вентил е отворен по време на изпомпването, системата ще засмуче въздух, когато се свалят тръбопроводът за хладилния агент, което ще доведе до промяна в налягането на цикъла на хладилния агент, което може да доведе до повреда на оборудването и дори до нараняване. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Никога не забравяйте да заземите климатика. Не заземявайте климатика към водопроводна тръба, мълниевод или проводник за заземяване на телефон. Неправилното заземяване може да причини токови удари. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Не забравяйте да инсталирате прекъсвач, управляван от утечен ток. Неинсталирането на прекъсвач, управляван от утечен ток, може да причини токови удари или пожар. 	









Предпазни мерки

ВНИМАНИЕ

- Не монтирайте климатика на каквото и да е място, където има опасност от изтичане на запалим газ. В случай на утечка на газ натрупването на газ в близост до климатика може да предизвика избухването на пожар. 
- Само квалифициран персонал може да борави с, да пълни, обезвъздушава и изхвърля хладилния агент.
- Като следвате инструкциите в настоящото ръководство за монтаж, монтирайте дренажния тръбопровод, за да гарантирате правилно отводняване, и изолирайте тръбите, за да се предотврати появата на конденз. Неправилното извършване на работите по дренажната тръба може да доведе до изтичане на вода в помещението и щети на имуществото.
- Затегнете гайката с вътрешен конус по указания начин, като например с динамометричен ключ. Ако конусовидната гайка е твърде затегната, тя може да се напука след по-продължителна употреба, предизвиквайки изтичане на хладилен агент.
- Този уред е предназначен за употреба от опитни или обучени потребители в магазини, в леката промишленост или във ферми, или за търговска и битова употреба от неспециалисти.
- Нивото на звуковото налягане е под 70 dB(A).

Акcesoари

Вътрешно тяло

 Монтажна плоча	1	 Поставка за дистанционното управление	1	 Ръководство за експлоатация	1
 Фотокаталитичен въздухопречистващ филтър от титанов апатит	2	 Суха батерия AAA. LR03 (алкална)	2	 Ръководство за монтаж	1
 Безжично дистанционно управление	1	 Закрепващ винт на вътрешното тяло (M4 × 12L)	2		

Избор на място за монтаж

Преди да пристъпите към избор на мястото за монтаж, консултирайте се с клиента и получите неговото одобрение.

1. Вътрешно тяло

- Вътрешното тяло трябва да бъде разположено на място, където:
 - 1) са спазени ограниченията при монтажа, които са посочени на схемите за монтаж на вътрешното тяло,
 - 2) няма препятствия пред отворите за приток и отвеждане на въздуха,
 - 3) вътрешното тяло не е изложено на пряка слънчева светлина,
 - 4) вътрешното тяло е отдалечено от източника на топлина или пара,
 - 5) няма източник на пари от машинно масло (това може да съкрати живота на вътрешното тяло),
 - 6) студеният (топлият) въздух циркулира навсякъде в помещението,
 - 7) вътрешното тяло е далече от луминесцентни лампи с електронно запалване (инвертор или моментно запалване), тъй като те могат да скъсят обхвата на дистанционното управление,
 - 8) вътрешното тяло е на поне 1 m разстояние от телевизори или радиоприемници (тъй като е възможно да предизвика смущения в образа или звука),
 - 9) вътрешното тяло е монтирано на препоръчителната височина (1,8 m),
 - 10) няма оборудване за пране,
 - 11) уредът да се съхранява така, че да се предотврати възникването на механични повреди.

2. Безжично дистанционно управление

- Включете всички луминесцентни лампи в помещението, ако има такива, и намерете мястото, където сигналите на дистанционното управление се приемат безпрепятствено от вътрешното тяло (в рамките на 7 m).

Подготовка преди монтажа




1. Сваляне и поставяне на предния панел

• Начин на сваляне

- 1) Поставете пръсти в разположените от двете страни на корпуса вдлъбнатини (по една от лявата и дясната страна) и отворете панела, докато спре хода си.
- 2) Продължете с отварянето на предния панел, като същевременно го плъзгате надясно и го дърпате към себе си, за да откачите въртящата се ос на панела от лявата страна. За да откачите въртящата се ос на панела от дясната страна, плъзнете предния панел наляво, като същевременно го дърпате към себе си.

• Начин на поставяне

Подравнете пластинките на предния панел с процепите и бутнете докрай навътре. След това затворете бавно. Натиснете здраво в средата на долната повърхност на панела, за да се зацепят пластинките.



2. Сваляне и поставяне на предната решетка

• Начин на сваляне

- 1) Свалете предния панел, за да извадите въздушния филтър.
- 2) Свалете 3-та винта от предната решетка.
- 3) Пред отметката ○○○ на предната решетка има 3 горни куки. Леко дръпнете предната решетка към себе си с една ръка и натиснете върху куките с пръстите на другата си ръка.

Когато няма пространство за работа, тъй като вътрешното тяло е твърде близко до тавана


⚠ ВНИМАНИЕ

- Носете предпазни ръкавици.

Поставете двете си ръце под центъра на предната решетка и докато натискате нагоре, дръпнете я към себе си.

• Начин на поставяне



- 1) Поставете предната решетка и здраво натиснете горните куки (3 места).
- 2) Поставете 3-та винта на предната решетка.
- 3) Монтирайте въздушния филтър, след което поставете предния панел.



3. Как се задават различни адреси

Когато в една стая са монтирани две вътрешни тела, двете безжични дистанционни управления могат да се настроят на различни адреси.

- 1) Свалете металния капак на електрическото окабеляване. (Вижте **Методи за сваляна/поставяне на метални капаци на електрическо окабеляване.**)
 - 2) Прекъснете адресния джъмпер (JA) на печатната платка.
 - 3) Прекъснете адресния джъмпер (J4), който се намира в дистанционното управление.
- Внимавайте да не прекъснете джъмпер (J8).




Схеми за монтаж на вътрешното тяло

■ Как се закрепя вътрешното тяло

Закачете куките на долната рамка към монтажната плоча.
Ако се затруднявате при закачването на куките, свалете предната решетка.


■ Как се сваля вътрешното тяло

Бутнете нагоре долната част на предната решетка, за да освободите куките.
Ако се затруднявате да ги освободите, свалете предната решетка.



Фиксиращ винт на монтажната плоча (доставка на място: M4 × 25L)


Монтажната плоча трябва да се монтира на стена, която може да издържи тежестта на вътрешното тяло.




Запълнете процеп на отвора за тръбата с маджун.

Срежете топлоизолационната тръба до подходящата дължина и я обвийте с лента, като внимавате да не остане непокрито място до линията на среза.

Обвийте изолационната тръба със залепваща лента от горе до долу.



Фотокаталитичен въздухопречистващ филтър от титанов апатит (2 бр.)





Сервизен капак

■ Сваляне на сервизния капак

Сервизният капак може да се свали.

■ Метод на отваряне

- 1) Развийте винта на сервизния капак.
- 2) Издърпайте сервизния капак диагонално надолу по посока на стрелката.
- 3) Дръпнете надолу.



Преди да завинтите поставката за дистанционното управление към стената, проверете дали управляващите сигнали се получават безпроблемно от вътрешното тяло.

Фиксиращ винт за поставката за дистанционното управление (доставка на място: M3 × 20L)


(D) Поставка за дистанционното управление

Монтаж на вътрешното тяло

1. Монтаж на монтажната плоча



- Монтажната плоча трябва да се монтира на стена, която може да издържи тежестта на вътрешното тяло.
- 1) Временно закрепете монтажната плоча към стената, като се уверите, че панелът е напълно нивелиран, и маркирайте точките за пробиване на отвори в стената.
- 2) Закрепете здраво монтажната плоча към стената с помощта на винтове.

Препоръчителни точки за закрепване на монтажната плоча и размери



* Изрязаното парче за тръбен порт може да се прибере в джоба на монтажната плоча.

Изрязано парче за тръбен порт



А Монтажна плоча

2. Пробиване на отвор в стената и монтаж на вградена в стената тръба


- При стени, съдържащи метална рамка или греда, използвайте вградена в стената тръба и капак на стената върху отвора за прекарване на тръбите, за да се предпазите от излъчване на топлина, токов удар или пожар.
- Не забравяйте да замажете процепите около тръбите с подходящ уплътняващ материал за предотвратяване на водни течове.

1) Пробийте отвор с диаметър 65 mm в стената така, че да има наклон надолу спрямо външната страна.

2) Вкарайте стенна тръба в отвора.

3) Поставете стенен капак в тръбата.

4) След приключване на монтажа на тръбопровода за хладилния агент, окабеляването и дренажния тръбопровод замажете процепите на отвора с уплътняващ материал (маджун и т.н.).




3. Монтаж на вътрешното тяло

- В случай на огъване или термообработка на тръби за хладилния агент вземете под внимание посочените предпазни мерки.
- При неправилни монтажни работи е възможно генерирането на необичаен звук.

1) Не притискайте силно тръбите за хладилния агент към дънната рамка.


2) Не притискайте силно тръбите за хладилния агент и към предната решетка.



Монтаж на вътрешното тяло

- Отстранете капака на отвора за тръбата, както е показано по-долу.

- 1) Изрежете капака на отвора за тръбата отвътре на предната решетка с помощта на ножовка за рязане на дебел материал. Вкарайте листа на ножовката в жлеба и изрежете капака на отвора за тръбата по неравната вътрешна повърхност.
- 2) След като изрежете капака на отвора за тръбата, направете обработка с пила. Отстранете острите ръбове по изрязания участък с помощта на полукръгла пила-игла.




⚠ ВНИМАНИЕ


- Ако капакът на отвора за тръбата се изреже с помощта на клещи за рязане на тел, предната решетка ще се повреди. Моля, не използвайте клещи за рязане на тел.
- Носете ръкавици при отстраняване на капака на отвора за тръбата.

3-1. Тръбопровод отдясно, отдясно-отзад и отдясно-отдолу


- 1) Прикрепете дренажния маркуч към долната страна на тръбите за хладилния агент със залепваща винилова лента.
- 2) Обвийте тръбите за хладилния агент и дренажния маркуч заедно с изолационна лента.



- 3) Прекарайте дренажния маркуч и тръбите за хладилния агент през отвора в стената, след което поставете вътрешното тяло върху куките на монтажната плоча, като използвате отметките Δ отгоре на вътрешното тяло като ориентир.



- 4) Отворете предния панел, след което отворете сервисния капак. (Вижте раздела за подготовка преди монтажа.)
- 5) Прекарайте междумодулните свързващи кабели от външното тяло през отвора в стената, а след това през задната страна на вътрешното тяло. Издърпайте ги през предната страна на вътрешното тяло. Предварително огънете краищата на кабелите нагоре за по-лесна работа. (Ако се налага краищата на свързващите кабели първо да се оголят, обвийте кабелните краища със залепваща лента.)
- 6) Натиснете долната рамка на вътрешното тяло с две ръце, за да я поставите върху куките на монтажната плоча. Уверете се, че проводниците не са захванати от ръба на вътрешното тяло.



Монтаж на вътрешното тяло

3-2. Тръбопровод отляво, отляво-отзад и отляво-отдолу

Как се сменя страната на изпускателната пробка и дренажния маркуч

• Поставяне от лявата страна


- 1) Развийте фиксиращия винт на изолацията отдясно и свалете дренажния маркуч.
- 2) Извадете изпускателната пробка от лявата страна и я прикрепете към дясната страна.
- 3) Вкарайте дренажния маркуч и го затегнете с включения в окомплектовката фиксиращ винт на изолацията.
* (Ако не го затегнете, това може да предизвика течове на вода.)

Положение на поставянето на дренажния маркуч

* Дренажният маркуч се намира отзад на модула.



- 1) Прикрепете дренажния маркуч към долната страна на тръбите за хладилния агент със залепваща винилова лента.



- 2) Не забравяйте да свържете дренажния маркуч към дренажния отвор наместо изпускателна пробка.


Как се поставя изпускателна пробка

Не нанасяйте смазочно масло (хладилно масло) върху изпускателната пробка при поставянето ѝ. Нанасянето на смазочно масло върху изпускателната пробка ще влоши качествата ѝ и ще доведе до теч на дренажна течност от пробката.


Вкарайте шестстенен ключ (4 mm).



- 3) Оформете тръбите за хладилния агент по протежение на отметката за тръба върху монтажната плоча.
- 4) Прекарайте дренажния маркуч и тръбите за хладилния агент през отвора в стената, след което поставете вътрешното тяло върху куките на монтажната плоча, като използвате отметките Δ отгоре на вътрешното тяло като ориентир.




- 5) Издърпайте свързващите междумодулни кабели.
- 6) Свържете междумодулните тръби.
- 7) Обвийте тръбите за хладилния агент и дренажния маркуч заедно с изолационна лента, както е показано на илюстрацията вдясно (в случай на прекарване на дренажния маркуч през задната страна на вътрешното тяло).
- 8) Като внимавате междумодулните кабели да не закачат вътрешното тяло, натиснете долния край на вътрешното тяло с две ръце, докато легне здраво върху куките на монтажната плоча. Закрепете вътрешното тяло към монтажната плоча с фиксиращи винтове (M4 x 12L).



3-3. Вграден в стената тръбопровод

Следвайте инструкциите, дадени в раздела за тръбопровод отляво, отляво-отзад или отляво-отдолу.

- 1) Вкарайте дренажния маркуч до такава дълбочина, че да не може да се измъкне от дренажната тръба.



Монтаж на вътрешното тяло


Електромонтажна схема

	: Клеморед		: Съвързване
	: Конектор		: Окабеляване на място

BLK	: Черен	ORG	: Оранжев
BLU	: Син	RED	: Червен
BRN	: Кафяв	WHT	: Бял
GRN	: Зелен	YLW	: Жълт

Бележки	: Видете фирмената табелка за изискванията към захранването.	
	: INDOOR	На закрито
	: OUTDOOR	На открито
	: TRANSMISSION CIRCUIT	Предавателна верига
	: INTELLIGENT EYE SENSOR	Сензор интелигентно око
	: WIRELESS REMOTE CONTROLLER	Безжично дистанционно управление
	: SIGNAL RECEIVER	Приемник на сигнали

Таблица на частите от електромонтажната схема

BZ	Зумер
C101,C102.....	Кондензатор
FG	Корпус земя
F1U	Предпазител (3,15 A)
H1P~H3P.....	Контролен индикатор
MR10	Магнитно реле
M1F.....	Електродвигател на вентилатора
M1S~M3S.....	Електродвигател на въртяща се клапа
PCB1~PCB4	Печатна платка
R1T,R2T.....	Термистор
S1~S9	Конектор
SW1	Работен превключвател
V1	Варистор
X1M	Клеморед
	Защитно заземяване

ВНИМАНИЕ

Обърнете внимание, че работата ще рестартира автоматично, ако главното захранване се изключи и след това се включи отново.



ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ – не забравяйте да разредите кондензатора напълно, преди да пристъпите към извършването на ремонтни работи.

Опасност от авария или от течове на вода!
Не мийте сами вътрешността на климатика.

Монтаж на вътрешното тяло

4. Окабеляване

- 1) Оголете краищата на кабелите (15 mm).
- 2) Съпоставете цветовете на проводниците с номерата на клемите от клемните блокове на вътрешното и външното тяло и завинтете здраво проводниците към съответстващите им клеми.
- 3) Свържете заземяващите проводници към съответстващите им клеми.
- 4) Дръпнете проводниците, за да се уверите, че са надеждно закрепени, след което ги прихванете с кабелна скоба.
- 5) Разположете проводниците така, че сервисният капак да се затваря безпроблемно, след което затворете капака.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте разклонени проводници, многожилни проводници, удължители или звездообразни връзки, тъй като те могат да доведат до прегряване, токов удар или пожар.
- Не използвайте в продукта електрически части, закупени в местната търговска мрежа. (Не разклонявайте електричеството за дренажната помпа и др. от клемния блок.) Ако направите това, може да се стигне до токов удар или пожар.
- Не свързвайте захранващия проводник към вътрешното тяло. Ако направите това, може да се стигне до токов удар или пожар.

5. При свързване към НА система.

(Кабелно дистанционно управление, централно дистанционно управление и т.н.)


- 1) Свалете металния капак на електрическото окабеляване. (Вижте **Методи за сваляна/поставяне на метални капаци на електрическо окабеляване.**)
- 2) Отчупете палеца.
- 3) Свържете съединителния кабел към конектор S21 и издърпайте кабелния сноп навън през прорязаната част, както е показано на илюстрацията.
- 4) Поставете капака на електрическото окабеляване обратно на мястото му и издърпайте кабелния сноп и го прекарайте така, както е показано на илюстрацията.



Монтаж на вътрешното тяло

• Методи за сваляне на метални капаци на електрическо окабеляване


- 1) Свалете предната решетка.
- 2) Свалете кутията с електрически кабели. (1 винт)
- 3) Повдигнете 2-те горни части на металния капак на електрическото окабеляване, издърпайте частите и свалете 3-те пластинки.
- 4) Плъзнете металния капак на електрическото окабеляване нагоре и свалете 2-те пластинки на долната страна.




• Методи за поставяне на метални капаци на електрическото окабеляване

Поставете металните капаци на електрическо окабеляване, както е показано по-долу.

- 1) Наклонете металния капак на електрическото окабеляване, както е показано на илюстрацията, и поставете пластинка (1) на долната страна на кутията с електрически кабели.
- 2) Поставете пластинка (2) на долната страна на металния капак на електрическото окабеляване.




- 3) Натиснете навътре горната страна на металния капак на електрическото окабеляване и поставете 3-те пластинки.




Монтаж на вътрешното тяло

6. Дренажен тръбопровод


1) Свържете дренажния маркуч, както е показано вдясно.




2) Свалете въздушните филтри и налейте малко вода в дренажното корито, за да проверите дали водата изтича безпроблемно.




3) Ако е необходимо удължение на дренажния маркуч или вграден дренажен тръбопровод, използвайте подходящи части, които да пасват на предния край на маркуча. [Илюстрация на преден край на маркуч]



4) При удължаване на дренажния маркуч използвайте предлаганите в търговската мрежа удължителни маркучи с вътрешен диаметър 16 mm. Не забравяйте да топлоизолирате вътрешната част на удължителния маркуч.



5) При свързване на твърда тръба от поливинилхлорид (номинален диаметър 13 mm) направо към дренажния маркуч, прикрепен към вътрешното тяло, както и при вграждане на тръбопроводите, използвайте като съединение някое от предлаганите в търговската мрежа дренажни гнезда (номинален диаметър 13 mm).



Работа по тръбопровода за хладилния агент

1. Развалцовка на края на тръбата


- 1) Срежете края на тръбата с тръборез.
- 2) Отстранете острите ръбове, като отрязаната повърхност е насочена надолу така, че стружките да не попаднат в тръбата.
- 3) Поставете конусовидната гайка на тръбата.
- 4) Развалцовайте тръбата.
- 5) Проверете дали развалцовката е направена правилно.

(Резете точно под прав ъгъл.)
Отстранете острите ръбове.

Развалцовка

Поставете точно в показаното по-долу положение.

Матрица	Инструмент за развалцовка за R410A или R32	Стандартен инструмент за развалцовка	
	Тип муфта	Тип муфта (тип Rigid)	Тип крилчата гайка (тип Imperial)
A	0-0,5 mm	1,0-1,5 mm	1,5-2,0 mm



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте минерално масло върху развалцована част.
- Вземете мерки в системата да не попадне минерално масло, тъй като това ще съкрати срока на експлоатация на уредите.
- Никога не използвайте тръби, които са били използвани в предишни инсталации. Използвайте само доставените с модула части.
- Никога не монтирайте изсушител към този модул с R32, за да се гарантира неговия срок на експлоатация.
- Изсушаващият материал може да се разтвори и да повреди системата.
- Непълното развалцоване може да доведе до изтичане на газообразен хладилен агент.


Работа по тръбопровода за хладилния агент

2. Тръбопровод за хладилния агент

⚠ ВНИМАНИЕ

- Използвайте конусовидната гайка, прикрепена към главния модул. (За да предотвратите напукването на конусовидната гайка от влошаване при стареене.)
- За да предотвратите изтичане на газ, смажете с хладилно масло само вътрешната повърхност на развалцовката. (Използвайте хладилно масло за R32 или R410A.)
- Използвайте динамометрични гаечни ключове за затягане на конусовидните гайки, за да предотвратите повредите по гайките и изтичането на газ.


Изравнете центровете на двете развалцовки и затегнете конусовидните гайки с 3 или 4 оборота с ръка. След това ги затегнете напълно с динамометричните ключове.



Затягащ момент на гайка с вътрешен конус		
Тръбопровод за газообразен хладилен агент		Тръбопровод за течен хладилен агент
Клас 35, 42	Клас 50	1/4 инча
3/8 инча	1/2 инча	
32,7-39,9 N • m (330-407 kgf • cm)	29,5-60,3 N • m (505-615 kgf • cm)	14,2-17,2 N • m (144-175 kgf • cm)


2-1. Внимание при работа с тръбите

- 1) Защитете отворения край на тръбата от прах и влага.
- 2) Всички тръбни извивки трябва да се правят по възможно най-плавен начин. За тази цел използвайте огъвач на тръби.



2-2. Избор на медни тръби и топлоизолационни материали

- Когато използвате предлаганите на пазара медни тръби и фитинги, спазвайте следното:
- 1) Изолационен материал: Полиетиленова пяна
Коефициент на топлопредаване: 0,041 до 0,052 W/mK
(0,035 до 0,045 kcal/mh°C)
Повърхностната температура на тръбата за газообразен хладилен агент достига най-много 110°C.
Изберете топлоизолационни материали, които ще издържат на тази температура.
 - 2) Не забравяйте да изолирате както тръбите за газ, така и тръбите за течност, за да осигурите изолация с дадените по-долу размери.



Тръбопровод за газообразен хладилен агент		Тръбопровод за течен хладилен агент	Топлоизолация на тръба за газообразен хладилен агент	Топлоизолация на тръба за течен хладилен агент
Клас 35, 42	Клас 50	Външен диаметър 6,4 mm	Вътрешен диаметър 12-15 mm	Вътрешен диаметър 8-10 mm
Външен диаметър 9,5 mm	Външен диаметър 12,7 mm			
Минимален радиус на огъване			Минимална дебелина 10 mm.	
30 mm или повече				
Дебелина 0,8 mm (C1220T-O)				

- 3) Използвайте отделни топлоизолирани тръби за тръбопроводите за газообразен и течен хладилен агент.

Пробна експлоатация и тестване

1. Пробна експлоатация и тестване

1-1 Измерете захранващото напрежение и се уверете, че то спада в указания диапазон.

1-2 Пробната експлоатация трябва да се осъществи или в режим на охлаждане, или в режим на отопление.

- В режим на охлаждане изберете най-ниската програмируема температура; в режим на отопление изберете най-високата програмируема температура.

1) Пробната експлоатация може да се изключи във всеки режим в зависимост от стайната температура.

Използвайте дистанционното управление за пробната експлоатация, както е описано по-долу.

2) След приключване на пробната експлоатация, задайте нормално ниво на температурата (26°C до 28°C в режим на охлаждане, 20°C до 24°C в режим на отопление).

3) За предпазване системата изключва рестартирането за 3 минути след изключването ѝ.

1-3 Извършете пробната експлоатация в съответствие с ръководството за експлоатация, за да се гарантира, че всички функции и части, като например движението на щорите, работят нормално.

- Климатикът изисква малко енергия в режим на готовност. Ако системата няма да се използва известно време след монтажа, изключете прекъсвача на захранването, за да прекратите ненужното потребление на енергия.

- Ако прекъсвачът се задейства, за да изключи захранването към климатика, системата ще възстанови първоначалния режим на работа, когато се възобнови захранването.

Пробна експлоатация от дистанционното управление

1) Натиснете бутона "ВКЛ./ИЗКЛ.", за да включите системата.

2) Натиснете едновременно бутоните "TEMP" (2 места) и "MODE".

3) Натиснете бутона "TEMP" и изберете "7".

4) Натиснете бутона "MODE".

5) Пробната експлоатация ще приключи след около 30 минути и системата преминава в нормален режим. За да излезете от режима на пробна експлоатация, натиснете бутона "ВКЛ./ИЗКЛ.".

2. Елементи за тестване

Елементи за тестване	Симптом (диагностичен дисплей на дистанционното управление)	Проверка
Вътрешното и външното тяло са монтирани правилно върху здрави основи.	Падане, вибрации, шум	
Няма изтичане на газообразен хладилен агент.	Непълна функция за охлаждане/ отопление	
Тръбите за газообразен и течен хладилен агент и удължението на вътрешния дренажен маркуч са термоизолирани.	Изтичане на вода	
Дренажната линия е правилно монтирана.	Изтичане на вода	
Системата е заземена правилно.	Утечка на ток	
За междумодулното окабеляване са използвани указаните кабели.	Неработеща система или повреда от изгаряне	
Въздухът преминава свободно през отворите за всмукване и изпускане на въздух на вътрешното и външното тяло.	Непълна функция за охлаждане/ отопление	
Спирателните вентили са отворени.	Непълна функция за охлаждане/ отопление	
Вътрешното тяло получава както трябва командите от дистанционното управление.	В неработещо състояние	
☀ ще се появи, когато се натисне бутонът MODE.*	Няма отопление	

* Ако ☀ не се появи, проверете дали не е прекъснат превключващият джъмпер (J8) за работа в режим на охлаждане при прекъсването на адресния джъмпер. Ако е бил прекъснат, сменете дистанционното управление.



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2014 Daikin

3P387973-3A 2014.10